

8. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अग्निसुरक्षा निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
9. प्रत्येक स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जिस में स्टीनेस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
10. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सुदृढ़ व्यवस्था हेतु लेब (कैमरेडी, कम्प्यूटर आदि) में फ्लो एजेंट बस एक्सटिंग्यूइंग सिस्टम, फॉम एक्सटिंग्यूइंग तथा जेनरेटर रीट/डीजल स्टोरेज हेतु 50 लीटर क्षमता का फॉम एक्सटिंग्यूइंग का प्रावधान कराना अनिवार्य होगा। जिसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रथम स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में भौक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये आवश्यक है।
12. भवन संस्थान के स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित रेंट पैक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
13. संस्थान में जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रख जाने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
14. इस अग्निशमन अनापत्ति की निर्गत तिथि के उपरान्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के खराब रख रखाव/प्रशिक्षण (Poor Maintenance/Training) या किसी अन्य कारण से कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
15. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में कोई नया संस्थान संचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

*(अभिनव त्यागी)*

(अभिनव त्यागी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
देहरादून।

*Rawal*  
Authorised Signatory  
of Manager  
SGRR EDUCATION MISSION, DEHRADUN

*(अभिनव त्यागी)*  
Principal  
S.G.R.R. Public School  
Sahaspur

कार्यालय मुक्त अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ctoddn.uk@yahoo.com

फ़ोन नम्बर-9456597921 सफ़्त-108 2004/2011

आपका आदेश/पत्र नम्बर-17-15-92-18/26

दिनांक 16/04/2026

स्वीकृत मानचित्र के अनुसार  
संघा है,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक  
SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL FOR  
MANAGING COMMITTEE SHRI GURU RAM RAI EDUCATION MISSION  
THROUGH ITS MANAGER MANAGING COMMITTEE  
"ADDITION ALTERATION NURSERY TO SENIOR SECONDARY SCHOOL"  
SITUATED AT KHASRA NO-1096 & 1097 KHA. MAUZA-SAHASPUR,  
PARGANA-PACHWA DOON, TAHASIL-VIKAS NAGAR,  
जनपद-देहरादून।

2. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक  
Shri Guru Ram Rai Public School  
Shankarpur Road Near Forest Barrier Sahaspur, Dheradun  
जनपद-देहरादून।

विषय शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के पूर्व संचालन (Pre-Operational) के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

कृपया आपके आवेदन पत्रिक नम्बर-24395860 दिनांक 08.04.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सलाहद्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी सलाहद्वारा निरीक्षण आख्या दिनांक 14.04.2026 के अनुसार निर्देशों के दौरान अग्निशमन व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, फायर अलार्म, वेटराईजर, हाईड्रैन्ट, पानी टैंक, फायर पम्प इत्यादि कार्यशील दशा में पायी गयी।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक शैक्षणिक भवन है, भवन/संस्थान में भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल है। जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल-7990.15 वर्ग मीटर है। भवन/संस्थान में बैसमेन्ट नहीं है।

अतः उपनिदेशक (तकनीकी) महोदय उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा देहरादून के ऑनलाईन संचालन दिनांकित 16.04.2026 तथा उत्तराखण्ड शमन गृह अनुभाग-05 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3 2021-2(39) 2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या-304272/XX-3 2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 08 जून 2025 के अनुपालन में दिनांक 16 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2029 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा तथा निम्न शर्तों का पालन किये जाने पर ही वह तथ्य रहेंगे।

- यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एनवीसी.-2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-चौषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड/ईमेल (ctoddn.uk@yahoo.com) करना अनिवार्य है।
- सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़िया प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
- आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों/विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सैफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलेक्ट्रिक सप्लाइ के लिए संपर्क फिटर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस का इलेक्ट्रिक की सप्लाइ नहीं मिलती है तो सन्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा। फायर पम्प को सदैव ऑनलाइन में रखा जाए।
- भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वटीलेशन, ट्यून्डर, स्टैंडिलिटी, सेंट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

-क्रमशः 02-

Principal  
S.G.R.R. Public School

Authorised Signatory  
V. K. Rana  
Manager  
SGR EDUCATION MISSION, DEHRADUN

Date:  
Committee  
and, if it is  
Committee